



### COP pour le groupe extérieur TE 110A

# SÈME®

Service Clientèle pour la Qualité de l'Eau et de l'Énergie  
France

**Groupe SEME France®**  
4, imp. Jean Perrin  
BP 91 - 21302  
Chenôve Cedex  
Tel. : 03 80 51 36 37  
Fax. : 03 80 51 63 01  
www.seme-france.com



**Réseau ThermoSEME®**  
Chauffage  
Rafraîchissement  
Energies renouvelables  
www.thermoseme.com



**Réseau AquaSEME®**  
Traitement de l'eau  
Eau de boisson  
Calcaire  
www.aquaseme.com



Membre de WQA



Service Qualité Consommateur  
02 97 44 44 43

|                                    | Référence                          | Puissance unitaire (KW) | Puissance totale (KW) | COP  |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|
| 3 unités                           | 3 unités TIH 18 A                  | 2,50+2,50+2,50          | 7,50 (3,00-8,30)      | 4,03 |
|                                    | 2 unités TIH 18 A+ 1 TIH 25 A      | 2,50+2,50+3,90          | 8,90 (3,00-9,80)      | 4,03 |
|                                    | 2 unités TIH 18 A+ 1 TIH 35 A      | 2,50+2,50+4,80          | 9,80 (3,00-9,80)      | 4,03 |
|                                    | 2 unités TIH 18 A+ 1 TIH 50 A      | 2,50+2,50+5,80          | 10,20 (3,00-9,80)     | 4,03 |
|                                    | 1 TIH 18 A+ 2 unités TIH 25 A      | 2,50+3,85+3,85          | 10,20 (3,00-11,20)    | 4,03 |
|                                    | 1 TIH 18 A+1 TIH 25 A+ 1 TIH 35 A  | 2,30+3,50+4,40          | 10,20 (3,00-11,20)    | 4,03 |
|                                    | 1 TIH 18 A+1 TIH 25 A+ 1 TIB 50 A  | 2,00+3,00+5,20          | 10,20 (3,00-11,20)    | 4,03 |
|                                    | 1 TIH 18 A+ 2 unités TIH 35 A      | 2,00+4,10+4,10          | 10,20 (3,00-11,20)    | 4,03 |
|                                    | 1 TIH 18 A+1 TIH 35 A+ 1 TIB 50 A  | 1,80+3,50+4,90          | 10,20 (3,00-11,20)    | 4,03 |
|                                    | 1 TIH 18 A+ 2 unités TIB 50 A      | 1,60+4,30+4,30          | 10,20 (3,00-11,20)    | 4,03 |
|                                    | 3 unités TIH 25 A                  | 3,40+3,40+3,40          | 10,20 (3,00-11,20)    | 4,03 |
|                                    | 2 unités TIH 25 A+ 1 TIH 35 A      | 3,00+3,00+4,20          | 10,20 (3,00-11,20)    | 4,03 |
|                                    | 2 unités TIH 25 A+ 1 TIB 50 A      | 2,60+2,60+5,00          | 10,20 (3,00-11,20)    | 4,03 |
|                                    | 1 unité TIH 25 A+ 2 TIH 35 A       | 2,60+3,80+3,80          | 10,20 (3,00-11,20)    | 4,03 |
|                                    | 3 unités TIH 35 A                  | 3,40+3,40+3,40          | 10,20 (3,00-11,20)    | 4,03 |
|                                    | 2 unités TIH 35 A+ 1 TIB 50 A      | 3,00+3,00+4,20          | 10,20 (3,00-11,20)    | 4,03 |
| 1 TIH 25 A+ 1 TIH 35 A+ 1 TIB 50 A | 2,30+3,30+4,60                     | 10,20 (3,00-11,20)      | 4,03                  |      |
| 4 unités                           | 4 unités TIH 18 A                  | 2,50+2,50+2,50+2,50     | 10,00 (3,00-12,40)    | 3,91 |
|                                    | 3 unités TIH 18 A+ 1 TIH 25 A      | 2,40+2,40+2,40+3,80     | 11,00 (3,00-12,40)    | 4,18 |
|                                    | 3 unités TIH 18 A+ 1 TIH 35 A      | 2,30+2,30+2,30+4,10     | 11,00 (3,00-12,40)    | 4,18 |
|                                    | 3 unités TIH 18 A+ 1 TIB 50 A      | 2,00+2,00+2,00+5,00     | 11,00 (3,00-12,40)    | 4,18 |
|                                    | 2 unités TIH 18 A+ 2 TIH 25 A      | 2,20+2,20+3,30+3,30     | 11,00 (3,00-12,40)    | 4,18 |
|                                    | 2 TIH 18 A+ 1 TIH 25 A+1 TIH 35 A  | 2,00+2,00+3,10+3,90     | 11,00 (3,00-12,40)    | 4,18 |
|                                    | 2 TIH 18 A+ 1 TIH 25 A+1 TIB 50 A  | 1,80+1,80+2,70+4,70     | 11,00 (3,00-12,40)    | 4,18 |
|                                    | 2 unités TIH 18 A+ 2 TIH 35 A      | 1,90+1,90+3,60+3,60     | 11,00 (3,00-12,40)    | 4,18 |
|                                    | 3 unités TIH 25 A+ 1 TIH 18 A      | 3,00+3,00+3,00+2,00     | 11,00 (3,00-12,40)    | 4,18 |
|                                    | 2 TIH 25 A+ 1 TIH 18 A+ 1 TIH 35 A | 2,80+2,80+1,80+3,60     | 11,00 (3,00-12,40)    | 4,18 |
| 2 TIH 25 A+ 1 TIH 18 A+ 1 TIB 50 A | 2,60+2,60+1,60+4,20                | 11,00 (3,00-12,40)      | 4,18                  |      |
| 2 TIH 35 A+ 1 TIH 18 A+ 1 TIH 25 A | 3,30+3,30+1,70+2,70                | 11,00 (3,00-12,40)      | 4,18                  |      |
| 4 unités TIH 25 A                  | 2,75+2,75+2,75+2,75                | 11,00 (3,00-12,40)      | 4,18                  |      |
| 3 unités TIH 25 A+ 1 TIH 35 A      | 2,50+2,50+2,50+3,50                | 11,00 (3,00-12,40)      | 4,18                  |      |
| 2 unités TIH 25 A+ 2 TIH 35 A      | 2,30+2,30+3,20+3,20                | 11,00 (3,00-12,40)      | 4,18                  |      |

Attestation rédigée sur 3 pages à Chenôve le 18 septembre 2006 pour faire et valoir ce que de droit.

Michel BONITEAU  
Responsable Technique